

Аттестат аккредитации
RA.RU.710008
Выдан 25.06.2015г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ ГиЭ 001699 12.11.2020 от 12.11.2020

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор № 455 от 21.10.2020г.
6. **Наименование объекта:** Ведомственный водопровод муниципальное казенное учреждение "Жилищно - коммунального хозяйства Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области".
7. **Адрес объекта:** 632086, НСО, Северный р-н, Останинка с, Зеленая ул;
- 632086, Новосибирская область, Северный р-н, Останинка с, Набережная ул
(р-он местонахождения: Северный р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** 632086, Новосибирская область, Северный р-н, Останинка с, Зеленая ул, скважина №154-83;
- 632086, Новосибирская область, Северный р-н, Останинка с, Зеленая ул, скважина № 160-83;
- 632086, Новосибирская область, Северный р-н, Останинка с, Зеленая ул, д. 21, колонка
- 632086, Новосибирская область, Северный р-н, Останинка с, Набережная ул, д. 11, колонка
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 3347, 3348, 3349, 3350 от 10.11.2020г., выданные ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
11. **Заключение:** заявленные образцы - "питьевая вода" по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
По исследованным физико - химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества" (превышение показателей: массовая концентрация марганца)

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований(испытаний) не может быть
частично воспроизведен без письменного разрешения экспертной организации.

Эксперт:

С. Н. Колотов.

Протокол оценки (Экспертное заключение) по результатам лабораторных исследований (испытаний)	Код формы: ОИ 7.38, изд.1
№ ГиЭ 001699 12.11.2020 от 12.11.2020	стр. 2 из 2